

一、查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下天然气长输管道。安阳首站-1#阀室（安阳县曲沟镇四盘磨村），长度为18900米，槽深1.8米，材质L415，设计压力6.3MPn兆帕，管径610mm，壁厚9.6mm，铺设方式为埋设，建成年份2012年4月。

二、查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压燃气管线。1#阀室（安阳县曲沟镇四盘磨村）-2#阀室（汤阴县韩庄乡娄湾村姜河北岸）21.98Km，槽深1.8米，材质L415，设计压力6.3MPn兆帕，管径610mm，壁厚9.6mm。

三、查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压燃气管线。2#阀室（汤阴县韩庄乡娄湾村姜河北岸）-3#阀室（鹤壁市淇滨区刘庄村 S225 省道南侧）19.97Km，槽深1.8米，材质L415，设计压力6.3MPn兆帕，管径610mm，壁厚9.6mm。

四、查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压燃气管线。3#阀室（鹤壁淇滨区 S221 刘庄村）至4#阀室（淇县铁西区卫都办事处关庄村）共计23.6公里。

五、查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压燃气管线。5#阀室（卫辉市顿坊店乡新村）-6#阀室（凤泉区潞王坟乡伍陵村）18.5Km，槽深1.8米，材质L415，设计压力6.3MPn兆帕，管径610mm，壁厚9.6mm。

六、查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压燃气管线。6#阀室（凤泉区潞王坟乡伍邻村）---新乡场站（新乡市牧野区王村镇窑厂村）；长度：41670米，槽深1.8米，沟宽*沟厚（mm*mm）/管径*壁厚（mm*mm）：1600*900/610*9.6；材质：L415；公称压力（MPn）6.3；建成年月：2012年4月；

七、查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压燃气管线。新乡分输站（新乡市牧野区王村镇窑厂村共产主义渠大坝南侧）-7#阀室（获嘉县位庄乡新村）18.15Km，槽深1.8米，材质L415，设计压力6.3MPn兆帕，管径610mm，壁厚9.6mm。

八、查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压管线。（修武场站（焦作市修武县郟峰镇雪庄村）---8#阀室（焦作市修武县高村乡北霍村）），长度 27820 米。

九、查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压燃气管线。8#阀室（焦作市修武县高村乡北霍村）-9#阀室（焦作市苏家作乡车家作村），长度为 40400 米，槽深 1.8 米，材质 L415，设计压力 6.3MPa 兆帕，管径 610mm，壁厚 9.6mm，铺设方式为埋设，建成年份 2012 年 4 月。

十、查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压燃气管线。9#阀室（焦作市苏家作乡南石涧村）-焦作市博爱县清化镇罗庄村路段共计 15.1KM。

十一、查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压燃气管线。10#阀室（焦作市博爱县磨头镇 G327 南侧前十里村）-11#阀室（沁阳市王曲乡西沁阳村） 9.07Km，槽深 1.8 米，材质 L415，设计压力 6.3MPa 兆帕，管径 610mm，壁厚 9.6mm。

十二、查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压管线。【11#阀室（沁阳市王曲乡西沁阳村）--12#阀室（沁阳市崇义镇连庄村）】，长度 27070 米。

十三、查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压管线。孟州场站（孟州市赵和镇廉庄村南）---13#阀室（孟州市西虢镇韩庄），全长 18787 米。

十四、查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压燃气管线。12#阀室（沁阳市崇义镇连庄村）-孟州分输站（孟州市赵和镇廉庄村南） 14.43Km，槽深 1.8 米，材质 L415，设计压力 6.3MPa 兆帕，管径 610mm，壁厚 9.6mm。

十五、查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压燃气管线。孟州场站（孟州市赵和镇廉庄村南段）至 14#阀室（洛阳市孟津县会盟镇吕村），长度为 18.24 公里的高压燃气管线，财产价值 2.8 亿元整；15#阀室（孟津县送庄镇梁凹村）至洛阳末站（孟津县朝阳镇朝阳村西南），长度为 24.09 公里。

十六、查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压燃气管线。孟州场站（孟州市赵和镇廉庄村南）—吉利热电厂末站（吉利区万众吉利热电厂内）158Km，槽深1.8米，材质L415，设计压力6.3MPa兆帕，管径610mm，壁厚9.6mm。

十七、查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下天然气输送管道。长度84.32公里，设计压力6.3MPa，槽深2米，管径*壁厚610mm*10mm。

十八、查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下：

1. 天然气长输管道。15#阀室（孟津县宋庄镇梁凹村）—洛阳末站（孟津县朝阳镇向阳村），长度为14090米，槽深1.8米，材质L415，设计压力6.3MPa兆帕，管径610mm，壁厚9.6mm，铺设方式为埋设，建成年份2012年4月。

2. 流量计。安阳首站，3台。3. 电动球阀（进出站）。安阳首站，2台。

4. 过滤分析器。安阳首站，2台。

5. 发球桶。安阳首站，1个。

6. 气质分析小屋。安阳首站，1个。

7. 气液联动阀。1#阀室，1套。

8. 管线阀门。1#阀室，4个。

9. 露地管线。1#阀室，8米

10. 气液联动阀。15#阀室，1套。

11. 管线阀门。15#阀室，4个。

12. 露地管线。15#阀室，6米。

13. 流量计。洛阳末站，2台。

14. 电动球阀（进出站）。洛阳末站，2台。

15. 过滤分析器。洛阳末站，2台。

16. 收球筒。洛阳末站，1个。

17. 调压撬。洛阳末站，1台。